

Карта заказа
шкафа релейной защиты и автоматики трансформатора
типа **ШРЗА-Т XX XXX XXX УХЛ4**

1. Заказчик.....
2. Объект установки.....
3. Номер шкафа по схеме расположения НКУ.....
4. Исполнение шкафа

| Технические данные | | Значение |
|--|---------------------|----------|
| Возможность обслуживания шкафов | двустороннее | |
| | одностороннее | |
| Тип энергообъекта | | |
| Типоисполнение по классу напряжения | до 35кВ | |
| | до 220кВ | |
| | выше 220кВ | |
| Оперативный ток | постоянный | |
| | переменный | |
| Номинальный переменный ток | 1А | |
| | 5А | |
| Напряжение оперативного питания | 110В | |
| | 220В | |
| Габаритные размеры шкафа | ширина, мм | |
| | высота, мм | |
| | глубина, мм | |
| <i>Комплект основной защиты трехобмоточного трансформатора</i> | | |
| Тип устройства защиты (см. ЧЭМЗ.685047.058.001 ТО) ¹ | микропроцессорный | |
| | электромеханический | |
| <i>Комплект основной защиты двухобмоточного трансформатора</i> | | |
| Тип устройства защиты (см. ЧЭМЗ.685047.058.001 ТО) | микропроцессорный | |
| | электромеханический | |
| <i>Комплект резервной защиты трансформатора и АУВ стороны ВН</i> | | |
| Тип устройства защиты и управления (см. ЧЭМЗ.685047.058.001 ТО) | микропроцессорный | |
| | электромеханический | |
| Тип выключателя | | |
| Тип привода | трехфазный | |
| | пофазный | |

¹ Одновременно с данной картой заказа необходимо заполнить карты заказа на терминалы защиты и автоматики.

| | | |
|--|---------------------|--|
| Электромагнит отключения | один | |
| | два | |
| Номинальный ток в цепи электромагнитов | отключения, А | |
| | включения, А | |
| <i>Комплект регулирования напряжения трансформатора</i> | | |
| Тип устройства защиты и управления (см. ЧЭМЗ.685047.058.001 ТО) | микропроцессорный | |
| | электромеханический | |
| Дистанционный указатель положения РПН | | |
| Наличие мнемосхемы присоединения на двери шкафа | Да | |
| | Нет | |
| Интерфейс связи с АСУ | RS482 | |
| | ВОЛС | |
| | Отсутствует | |
| | Другое | |

5. Дополнительное оборудование:

| Наименование | Кол-во |
|---|--------|
| Программа мониторинга терминала | |
| Компьютер (при заказе оговорить конфигурацию) | |
| Динамометрическая отвертка со сменными насадками (Weidmuller) | |
| Инструмент для очистки изоляции (Weidmuller) | |
| | |
| | |

6. Дополнительные требования:

.....

.....

.....

7. Предприятие _____

Руководитель _____

(Подпись) _____