

**ЗАО “Чебоксарский электромеханический завод”**

**Опросный лист на УСЛ-РЕКЛОУЗЕР-35**

**Тел (83540) 2-01-48, факс (83540) 2-01-69**

<b>1. Параметры сети</b>	
Напряжение сети <b>35 кВ</b>	
Одностороннее питание _____	Двухстороннее _____
Номер схемы _____	Другое _____ (приложить схему)
<b>2. Параметры коммутационного модуля</b>	
<i>Номинальный ток выключателя</i>	
1000 А _____	1600 А _____
<i>Тип привода выключателя</i>	
Пружинный _____	Электромагнитный _____
<i>ОПН</i>	
Стандартный (ОПН-П1-35/40,5/10/2УХЛ1) _____	Другое _____ указать тип и производителя
<i>Трансформаторы тока</i>	
Тип - ТЛК-35-1 УХЛ2.1 (СЗТТ)	
Коэффициент трансформации _____	
Количество _____	
Класс точности обмоток _____	
<i>Трансформаторы напряжения</i>	
Да _____	Нет _____
<i>Тип трансформатора напряжения</i>	
ЗНОЛ-35Ш УХЛ1 _____	НАМИ-35 УХЛ1 _____
<i>В качестве источника питания собственных нужд в УСЛ-РЕКЛОУЗЕРЕ используется однофазный масляный трансформатор ОМ-10/35/0,23 У1.</i>	
<i>Разъединитель 35 кВ</i>	
РДЗ-35/1000 УХЛ1 _____	РГП-35/1000 УХЛ1 _____
Другое _____	
<i>Заземляющие ножи разъединителя</i>	
со стороны подвижного контакта _____	со стороны неподвижного контакта _____
с обеих сторон _____	

**ЗАО “Чебоксарский электромеханический завод”**

**Опросный лист на УСЛ-РЕКЛЮЗЕР-35**

**Тел (83540) 2-01-48, факс (83540) 2-01-69**

(продолжение)

<b>3 Конструкция модуля</b>	
Холодное _____	
Утепленное, Толщина стенок 60 мм _____	Утепленное, Толщина стенок 120 мм _____
Отопление модуля _____	
Сани (для установки на площадку) _____	Сани (для перевозок) _____
<b>4 Релейная защита</b>	
Тип РЗА _____	
АПВ _____	ЗМН _____
АВР _____	Другое _____ _____
Телеуправление _____	
Интеграция в существующую SCADA-систему _____	
<i>Тип канала связи</i>	
GPRS _____	Радиоканал _____
GSM _____	ВОЛС _____
Проводной _____	Другое _____
Тип протокола обмена данными _____	
<b>5. Учет</b>	
Да _____	Нет _____
Тип счетчика _____	
Класс точности _____	
<b>6. Источник бесперебойного питания</b>	
Стандарт (6 кВА, 15 мин) _____	Другое _____

**ЗАО “Чебоксарский электромеханический завод”**  
**Опросный лист на УСЛ-РЕКЛОУЗЕР-35**  
**Тел (83540) 2-01-48, факс (83540) 2-01-69**

Дополнительный комплект	
Ограждение	длина, м _____
Лестничная площадка обслуживания	_____
Высота фундамента, м	_____

**Дополнительные требования:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

В комплект стандартной поставки УСЛ-РЕКЛОУЗЕРа входит:

- блок-контейнер;
- опорные металлоконструкции под разъединитель;
- ошиновка;
- изоляторы опорные и проходные.

**Сведения о заказчике:**

Название организации: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Телефон/факс: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_

ФИО, должность лица, заполнившего опросный лист

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (Подпись)