

УТВЕРЖДАЮ



Руководитель Дирекции
производственного контроля
ПАО «Россети»

А. Г. Картушин
ноября 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ № ИЗ – 175/21

Срок действия с 19.11.2021 г.

Дата очередной плановой проверки производства до 19.11.2026 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Комплектные распределительные устройства типа К-64-МЧ на номинальные напряжения 6 и 10 кВ, номинальные токи 630, 1000, 1250, 1600 А, токи термической стойкости 20 и 31,5 кА с вакуумным выключателем серии VF12, климатического исполнения У*, категории размещения 3 (с нижним значением температуры при эксплуатации до минус 25°C), изготавливаемые по ТУ 3414-011-35956516-2007 (ТУ 27.12.10-011-35956516-2017) с изм.№7

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Чебоксарский электромеханический завод» (АО «ЧЭМЗ»)
Адрес: Россия, 429525, Чувашская Республика - Чувашия, станция Ишлеи, район Чебоксарский, улица Промышленная, ба

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Чебоксарский электромеханический завод» (АО «ЧЭМЗ»)
Адрес: Россия, 429525, Чувашская Республика - Чувашия, станция Ишлеи, район Чебоксарский, улица Промышленная, ба

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети» (не предназначены для коммутации тока конденсаторных батарей и шунтирующего реактора; разъемные контакты ВЭ не предназначены для коммутации тока холостого хода трансформатора собственных нужд)

Запрещается передача, перепечатка и публикация материалов настоящего Заключения без разрешения ПАО «Россети»